IMPLANTAÇÃO

ESCALA 1:150





PROFUNDIDADE MÍNIMA DA VALA
PARA ELETRODUTOS: 0,70m
AGRUPAR CONJUNTO DOS ELETRODUTOS DE
ACORDO COM A IDENTIFICAÇÃO ESPECIFICADA

VIDE COMO REFERÊNCIA P-PILAR.

SIMBOLOGIA

	– CAIXA DE PASSAGEM NO SOLO PARA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, CONSTRUÍDA EM ALVENARIA OU PRÉ–FABRICADA EM CONCRETO, MEDIDAS INDICADAS.
	– ELETRODUTO RÍGIDO GALV. ELETROLÍTICO APARENTE P/ ELÉTRICA INSTALADO NA PAREDE.
	– ELETRODUTO PARA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA INSTALADO EMBUTIDO NO TETO.
	– ELETRODUTO PARA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA INSTALADO EMBUTIDO NO PISO.
	– CONDUTORES: NEUTRO , FASE , RETORNO e TERRA.

PADRONIZAÇÃO DE CORES DOS CONDUTORES

CONDUTOR	COR INDICADA
FASE A:	PRETO
FASE B:	VERMELHO
FASE C:	BRANCO
NEUTRO:	AZUL CLARO
TERRA:	VERDE / VERDE – AMARELO
RETORNO:	AMARELO / CINZA

NOTAS – DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA:

1 – TODOS ELETRODUTOS SERÃO DO TIPO EXTRUDADO REFORÇADO DE ø3/4", SALVO LOCAIS INDICADOS.

2 – SERÃO DO TIPO FLEXÍVEL, ISOLADOS PARA 1kV, EPR, IDENTIFICADOS CONFORME O TRECHO DE APLICAÇÃO.


MURETA H=1,30M
PISO INTERTRAVADO
TRECHO DE ELETRODUTOS EXISTENTES NO LOCAL
CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA
CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA
CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA