SIMBOLOGIA

– – – –	– ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO, TIPO KANAFLEX PARA ELÉTRICA – DIMENSÕES EM PROJETO.
⊠	– CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA NO PISO, EM ALVENARIA – DIMENSÕES LIVRES EM PROJETO. (DESCONTAR ALVENARIA)
———	– CABO DE COBRE NÚ 50mm² (7 FIOS x 3mm – NBR 6524) PARA MALHA DE ATERRAMENTO.

NOTAS TÉCNICAS

1 - O CONDUTOR DE DESCIDA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DO PARA-RAIO DE LINHA DE MEDIA TENSÃO DEVE SER CONTÍNUO, SEM EMENDA E INTERLIGADO AOS DOIS ANÉIS DA MALHA DE ATERRAMENTO.

2 - ATERRAR DEVIDAMENTE TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO DESTINADAS A CONDUÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA COM CABO COBRE NU 16mm² (PORTAS),

3 - NOS CABOS AS CURVAS DEVEM SER SUAVES PARA NÃO DANIFICA - LOS. RESPEITAR A RELAÇÃO R> 20 D, ONDE R = RAIO DA CURVA , D = DIÂMETRO EXTERNO DO CABO

4 - VEDAR COM MASSA CALAFETADORA AS EXTREMIDADES DO ELETRODUTO NAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO.

5- NÃO SÃO PERMITIDAS A IMPLANTAÇÃO DE CULTURAS SUPERIORES A 5m DE ALTURA E CONSTRUÇÕES DE QUALQUER NATUREZA NA FAIXA DE SEGURANÇA DAS LINHAS RURAIS DA CLASSE 15 ou 25kV, A LARGURA DE FAIXA A SER GARANTIDA É DE 5m DE CADA LADO DO EIXO DA LINHA.

6 - SERÃO EMPREGADOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FORNECEDORES CONSTANTES DA RELAÇÃO DE FORNECEDORES HOMOLOGADOS PELA C.P.F.L.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - AUMENTO DE CARGA BAIXA TENSÃO.
SEGUIR OBRIGATORIAMENTE TODAS AS ORIENTAÇÕES DAS GED's 2855, 2856, 2858, 2859 , 2861 e 4732 DA C.P.F.L;

MALHA DE ATERRAMENTO

ESCALA 1:25



DETALHE CAIXA DE MEDIÇÃO BAIXA TENSÃO C.P.F.L



PADRÃO DE ENTRADA - MEDIÇÃO B.T.

ESCALA 1:25



PADRÃO DE ENTRADA - MEDIÇÃO B.T.

ESCALA 1:25



PADRÃO DE ENTRADA - MEDIÇÃO B.T.

ESCALA 1:25 (PORTAS EXTERNAS)

VISTA LATERAL - MEDIÇÃO B.T

ESCALA 1:25



VISTA SUPERIOR - MEDIÇÃO B.T

ESCALA 1:25



L E G E N D A

	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR PROPOSTO 11/600daN.
	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR EXISTENTE
	CHAVE SECCIONADORA PROPOSTA
	PARA RAIO DE LINHA e ATERRAMENTO PROPOSTO
	TRAFO EXISTENTE DA CONCESSIONÁRIA C.P.F.L
	TRAFO PROPOSTO 300kVA–220V POSTO EM POSTE SINGELO POSTO TRANSFORMAÇÃO A SER DOADO À C.P.F.L.
	TRAFO PROPOSTO PARA 300kVA–220/127V: 800A/22kA B.T

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO

ESCALA 1:150



DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DE BAIXA TENSÃO

SEM ESCALA (AUMENTO DE CARGA – BAIXA TENSÃO – TRAFO 300kVA–127/220V)

DIAGRAMA UNIFILAR / PARAMETROS DE PROJETO
PROCESSO AUMENTO CARGA BAIXA TENSÃO 300kVA–220/127V
REDE DE MEDIA TENSÃO A CONSTRUIR
VIDE FOLHA DE PROJETO DE MEDIA TENSÃO SCIENCE–001–ELE–EXE–REDE MEDIA TENSÃO–R00
POSTO DE TRANSFORMAÇÃO PARTICULAR



CAIXA DE PASSAGEM

SEM ESCALA C.P.F.L 1 e C.P.F.L 2



NOTAS
1- MEDIDAS EM mm.

Nº REVISÕES	EMISSÃO INICIAL/ DESCRIÇÃO	DATA

EXECUTORA
DIRETÓRIO
DIRETÓRIO DA ARQUITETURA E URBANISMO
RUA DR. NETO DE ARAUJO, 375 - VILA MARIANA - SÃO PAULO
TEL (011)5579-3313 / 5572-6741
e-mail: contato@diretoriodaarquitetura.com.br
www.diretoriodaarquitetura.com.br

PROJETO
FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO CARLOS - PARQTEC

OBRA
RODOVIA SP 215 - KM 148,8 - BAIRRO PARQUE TECNOLÓGICO - CEP 13.573-900 - SÃO CARLOS - SÃO PAULO

FASE DO PROJETO	ÁREA TÉCNICA
PROJETO EXECUTIVO	ELÉTRICA

TÍTULO
INNOVATORIUM ARMANDO DIAS TAVARES PREDIO 1
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 300kVA-220V

RESPONSÁVEL TÉCNICO	DATA
ENG. FÁBIO BAPTISTA	5061851533

ARQUIVO	ESCALA	FOLHA Nº
SCIENCE-002-ELE-EXE-BAIXA TENSÃO-R00	INDICADA	02/02